



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 11 ก.พ. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - นายภิศาล ภูประดับ
อ้างถึง คำร้องที่ 120000498473 ลว 18 มกราคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 100 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 150 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 315 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาคอร์.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 50 เมตร
- พาดสายเมนขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 50 เมตร


เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 14,645.43 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบห้าบาทสี่สิบสามสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 ปลด.-บค. ๔๘๓/๒๕๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นายชนาชัย กฤตธนาพนธ์

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ. ปลด.
11 ก.พ. 2559


นายสาริต อนุสิทธิ์
รพ.บค. ปฏิบัติงานแทน รพ.บค.
11 ก.พ. 2559