



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง

ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง

เลขที่

วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลวกแดง -

นางชลาลัย โอภาสประภากร

เรียน ผจก. PEA.ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง	120000625800	ลว	17 มีนาคม 2560	แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
----------------	--------------	----	----------------	------------------------------

จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.2 ต.ตาสีหิรัญ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 500 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 700 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 10 เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-----------------------|----------|------------|-------|-------|-------------------------|
| - บักเสาคอ.รขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 11 | ตัน |
| - พาดสายขนาด | 95,50 AW | ตร.มม.ระบบ | 3 | เฟส 4 | สาย ระยะทาง 200,80 เมตร |
| - พาดสายเมนขายคานขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | | เฟส | สาย ระยะทาง เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 196,322.98 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์) (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

พิก.2 ปลด.-บค./ 976/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปสด.

06 మ.ప. పేజీ