



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
 เลขที่ _____ วันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๐
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - น.ส. สรีนา พิมพ์พิพัฒน์

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ขจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม..... คำร้อง 120000617563 ลว 17 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
 จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 650 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 10 เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเลาเคอร์ ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- พาดสายขนาด AW ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง _____ เมตร
- พาดสายเมนขยายคาขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 50 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 25,378.07 บาท (สองหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสตางค์)
 (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
 มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



นายสาริต อนุสิทธิ์

ชพ.บค. ปฏิบัติงานแทน ผบ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 808/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.
 ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๐