



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ ๕๙ ป.ก. ๒๕๖๐
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - นางวันเพ็ญ บุญเผือก

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง 120000621911 ลว 6 มีนาคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 320 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | เมตร | จำนวน | ตัน |
|---------------------------------|------|-------|---------------------|
| - บักเสาคอร์ ขนาด | | | |
| - พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ | 3 | เฟส 4 | สาย ระยะทาง 20 เมตร |
| - พาดสายเมนขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ | | เฟส | สาย ระยะทาง เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 11,552.19 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบลองบาทสิบเก้าสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 739 / 2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายอรุณ สุขสว่าง

ผอ.กฟอ.ปลวกแดง
๕๙ ป.ก. ๒๕๖๐