



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปลด. ถึง กฟอ.ปลด.  
เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖  
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลด.- อบต.ปลวกแดง(ไฟถนนสายวังตาผินจุดที่ 2)

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด. ผ่าน รจก.(ท) กฟอ.ปลด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000614443 ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ อบต.ปลวกแดง(ไฟถนนสายวังตาผินจุดที่ 2) บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ 4  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล \_\_\_\_\_ ปลวกแดง อำเภอ \_\_\_\_\_ ปลวกแดง จังหวัด \_\_\_\_\_ ระบุของ  
ขอใช้เพื่อ ไฟถนนสายวังตาผิน จุดที่ 2 มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก  
ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 15 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1  
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย \_\_\_\_\_ ราย ไฟกำลัง 1 \_\_\_\_\_ ราย โหลดรวมประมาณ 20 กว.  
รายละเอียดไฟกำลัง \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

### วิธีดำเนินการ

#### แรงสูงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ..... ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร
- ☐ .....

#### แรงสูงภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ..... ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร
- ☐ .....

#### หม้อแปลงภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ..... ชุด
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี. ขนาด 30 เควี.อ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ .....

#### แรงต่ำภายใน

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ..... ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ..... วัตต์ จำนวน ..... ชุด ..... จัดหาอุปกรณ์
- ☐ .....

#### แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปีกเสา คอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด ..... ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ..... ต.มม. จำนวน ..... สาย ระยะทาง. .... เมตร
- ☐ .....

#### คาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ ..... เฟส ..... โวลท์ ขนาด ..... กิโลวัตต์
- จำนวน ..... ชุด

#### มิเตอร์

- ☒ ติดตั้งมิเตอร์ 30(100) แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด ..... /5 แอมป์
- จำนวน 1 ชุด

#### รีดลอน

- ☐ หม้อแปลงระบบ ..... เฟส ขนาด ..... เควี.อ. จำนวน ..... เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตระบบจำหน่าย อบต.ปลวกแดง(ไฟถนนสายวังตาผินจุดที่ 2)

| แผนก                | งบ กฟภ.             |       |       | งบผู้ใช้ไฟ |
|---------------------|---------------------|-------|-------|------------|
|                     | สำรองจ่าย           | ทำการ | ลงทุน |            |
| แรงสูงภายนอก        |                     |       |       |            |
| แรงสูงภายใน         |                     |       |       |            |
| หม้อแปลงภายใน       |                     |       |       | 40,938.71  |
| แรงต่ำภายใน         |                     |       |       |            |
| แรงต่ำภายนอก        |                     |       |       |            |
| มิเตอร์             | 1,827.00            |       |       |            |
| รีดออนแรงสูง        |                     |       |       |            |
| รีดออนหม้อแปลง      |                     |       |       |            |
| รีดออนแรงต่ำ        |                     |       |       |            |
| ค่าออกไลน์          |                     |       |       | 15,482.30  |
| ค่าสมทบแรงสูงภายนอก |                     |       |       | 3,000.00   |
|                     |                     |       |       |            |
| รวมเป็นเงิน         | 1,827.00            | 0.00  | 0.00  | 59,421.01  |
|                     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  |       |       | 4,159.47   |
|                     | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |       |       | 63,580.48  |

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 63,580.48 บาท ( หกหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์ )

กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 1,827.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 0.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง

อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมยา  
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 506/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1๗ กพ ๒๕๖๐

(นายอรุณ สุขสว่าง)

ผจก.กฟอ.ปลวกแดง