



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง

ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง

เลขที่

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๐

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลวกแดง -

นางปิยรัตน์ อัจฉารินทร์

เขียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ขจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง 120000612727 ลว 1 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ

จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

ຈາຍລະເວັຍດ

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 10 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 30 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง

ซึ่งเกี่ยวข้องกับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | – ปักเสาคอ.ขนาด | เมตร | จำนวน | ตัน |
|----------------------------|-----------|------------------------|------|
| – พาดสายขนาด 95 AW | ตร.ม.ระบบ | 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 40 | เมตร |
| – พาดสายเมนชายคานขนาด 50AW | ตร.ม.ระบบ | เฟส สาย ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------|---|---|
| - ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน | 10,496.15 | บาท (| หนึ่งหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทสิบห้าสตางค์ |) |
| (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) | | | | |
| - กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน | | บาท (| |) |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./489/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายอรุณ สุขสว่าง

ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

၁၆ ဂ.ပ. ၂၆၁၀