



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
 เลขที่ _____ วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๐
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - นายทวี จิตติขานนท์

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง 120000607683 ลว 16 มกราคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
 จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ๓.5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 610 เมตร
 - สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.ม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควี.เอ.
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 7 เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | |
|----------------------|--------|-----------|---------|---------------------|
| - บักเลาเคอร์.ขนาด | 9 เมตร | จำนวน | 2 | ตัน |
| - พาดสายขนาด | 95 AW | ตร.ม.ระบบ | 3 เฟส 4 | สาย ระยะทาง 10 เมตร |
| - พาดสายเมนขายคาขนาด | 95AW | ตร.ม.ระบบ | 3 เฟส 4 | สาย ระยะทาง 40 เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 56,859.33 บาท (ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทสามสลึงสามสตางค์)
 (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
 มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค. 548/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๐