



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง  
เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ 2 ก.พ. 2560  
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - ว่าที่ ร.ต. ภัทกร พนมมรรค

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม..... คำร้อง 120000605213 ลว 5 มกราคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ  
จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

#### รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 50 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 9 เครื่อง  
ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

#### วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาเคเบิล ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- พาดสายขนาด AW ตร.มม. ระบบ \_\_\_\_\_ เฟส สาย ระยะทาง \_\_\_\_\_ เมตร
- พาดสายเมนขนาด 50AW ตร.มม. ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 50 เมตร

#### เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 27,160.61 บาท ( สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์ )  
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน \_\_\_\_\_ บาท ( \_\_\_\_\_ )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ  
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./341/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

1- 31 ก.พ. 2560