



จาก ผบค.PEA.ปลวกแดง

ถึง ผจก.PEA.ปลวกแดง

เลขที่

วันที่ 25 ธ.ค. 2560

เรื่อง

การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลวกแดง -

นายภัทรเทพ พิทักษ์นันท์

เรียน ผจก.PEA.ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง 120000601119 ลง 16 ธันวาคม 2559 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 210 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 5 เครื่อง

ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|----------------------|-------|------------|-------|-------|---------------------|
| - บักเสาคอ.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 2 | ตัน |
| - พาดสายขนาด | 95 AW | ตร.มม.ระบบ | 3 | เฟส 4 | สาย ระยะทาง 30 เมตร |
| - พาดสายเมนขายคาขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | 3 | เฟส 4 | สาย ระยะทาง 30 เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 52,323.11 บาท (ห้าหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบสามบาทสิบเอ็ดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./213/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.