



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.ค.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง -

ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖
บริษัท เอ.แอล.กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.ผ่าน รจก. (ท) กฟอ.ปลด.

ตามคำร้องเลขที่ 120000606973 ลว. 12 มกราคม 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ
ประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบ.ค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.5 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 20 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 200 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 54 เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเลาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 34 ต้น
- พาดสายขนาด 95 AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 480 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด 25 AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 1 สาย ระยะทาง 480 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 423,730.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล ธรรมชาติ
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๒๑/๖๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท)รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖