



จาก ผบค. PEA.ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลวกแดง - นายเสกสรร พันธุ์วานิช

เรียน ผจก. PEA.ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม..... คำร้อง 120000636398 ลว 27 เมษายน 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 400 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 500 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเลาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 3 ต้น
- พาดสายขนาด 95 AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 100 เมตร
- พาดสายเมนขายคาขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ เฟส 1 สาย ระยะทาง เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 41,547.17 บาท (สิบหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1231/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอรุณ สุขสว่าง)

ผจก. กฟอ. ปลวกแดง