



จาก ผบก.PEA.ปลัด ถึง ผกก.PEA.ปลัด.  
 เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ ๒๓ พค ๒๕๖๐  
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลัด.- นายชาญ กิตยารักษ์

เรียน ผอ.ก.พ.ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) พ.ก.ปลวกแดง

ตามคำร้อง 12000060874 ลว. 7 เมษายน 2560 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้ขายนั้น ผบค.PEA.ปลด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายชาญ กิตยารักษ์ บ้านเลขที่ — หมู่ที่ 5 ถนน — ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง ขอใช้เพื่อ ก่อสร้าง มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 7 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ มาบข่า อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 30 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง ราย โหลดรวมประมาณ 45 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ขายสินค้าออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

## วิธีดำเนินการ

### แรงสูงภายนอก

- ☐ ปักเสา คอ. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☐ ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด \_\_\_\_\_ ต.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ สาย ระยะทาง \_\_\_\_\_ เมตร
- ☐ \_\_\_\_\_

### แรงสูงภายใน

- ☐ ปักเสา คอ. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☐ ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด \_\_\_\_\_ ต.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ สาย ระยะทาง \_\_\_\_\_ เมตร
- ☐ \_\_\_\_\_

### หม้อแปลง

- ☐ ปักเสา คอ. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง \_\_\_\_\_ ชุด
- ☐ ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
- ☐ \_\_\_\_\_

### แรงต่ำภายใน

- ☐ ปักเสา คอ. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☐ พาดด้วยสายขนาด \_\_\_\_\_ ต.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ สาย ระยะทาง \_\_\_\_\_ เมตร
- ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด \_\_\_\_\_ วัตต์ จำนวน \_\_\_\_\_ ชุด จัดหาอุปกรณ์
- ☐ \_\_\_\_\_

### แรงต่ำภายนอก

- ☐ ปักเสา คอ. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☐ ปักเสาคอม่อ คอ. ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น
- ☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง 40 เมตร
- ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด \_\_\_\_\_ AW ต.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ สาย ระยะทาง \_\_\_\_\_ เมตร
- ☐ \_\_\_\_\_

### กาปาซิเตอร์

- ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ \_\_\_\_\_ เฟส \_\_\_\_\_ โวลท์ ขนาด \_\_\_\_\_ กิโลวัตต์
- จำนวน \_\_\_\_\_ ชุด

### มิเตอร์

- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ \_\_\_\_\_ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด \_\_\_\_\_ /5 แอมป์
- จำนวน \_\_\_\_\_ ชุด

### รีดออน

- ☐ หม้อแปลงระบบ \_\_\_\_\_ เฟส ขนาด \_\_\_\_\_ เควีเอ จำนวน \_\_\_\_\_ เครื่อง



เงินลงทุน (บาท) ชื่องานขยายเขตระบบจำหน่าย

นายชาญ กิตยารักษ์

| แผนก                | งบ กฟภ.             |       | งบผู้ใช้ไฟ |
|---------------------|---------------------|-------|------------|
|                     | ทำการ               | ลงทุน |            |
| แรงสูง              |                     |       |            |
| หม้อแปลง            |                     |       | 176,021.08 |
| แรงต่ำ              |                     |       | 17,404.48  |
| รื้อถอนแรงสูง       |                     |       |            |
| รื้อถอนหม้อแปลง     |                     |       |            |
| รื้อถอนแรงต่ำ       |                     |       |            |
| ไฟสาธารณะ           |                     |       |            |
| ค่าสมทบแรงสูงภายนอก |                     |       | 16,000.00  |
| แผนกอุปกรณ์ป้องกัน  |                     |       |            |
| ค่าแรงขอท่อน        |                     |       | 16,481.10  |
| หักค่าสำรวจออกแบบ   |                     |       |            |
| รวมเป็นเงิน         | 0.00                | 0.00  | 225,906.66 |
|                     | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  |       | 15,813.47  |
|                     | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |       | 241,720.13 |

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 241,720.13 บาท ( สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทสิบสามสตางค์ )

ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหาก ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้งบจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือ ปฏิบัติตามข้อตกลง (กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ ...ผจก.กฟอ.ปสด... แจ้งผู้ใช้งบ มีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้อันทำให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม ( 160 เควีเอ.) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้งบมาด้วยแล้ว




(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปสด.-บค./1155/2560

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปสด.

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๐