



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง

ถึง ผบค. PEA. ปลวกแดง

เลขที่

วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๕

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง -

นายอนันต์ วณิชชัยชาญกุล

เรียน ผบค. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง 120000592777 ลง 16 พฤศจิกายน 2559 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ตาสีหิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 250 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 10 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | |
|-------------------------|------|------------|-----------------------------|
| - บักเสาคอร์.ขนาด | เมตร | จำนวน | ตัน |
| - พาดสายขนาด | AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส สาย ระยะทาง เมตร |
| - พาดสายเมนขยายคานาขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 50 เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 25,406.96 บาท (สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกบาทเก้าสิบบาทสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./3186/2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผบค.กฟอ.ปลด.

๕ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๕