



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๕
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - น.ส. ศรีอำพร พันธุ์ศรี

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง 120000593477 ลง 18 พฤศจิกายน 2559 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 640 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.ม.ม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 5 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาเคเบิล ขนาด 9 เมตร จำนวน 3 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.ม.ม. ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 40 เมตร
- พาดสายเมนสายคาขนาด 50AW ตร.ม.ม. ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 40 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 35,761.29 บาท (สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./3182/๒๕๕๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก. กฟอ. ปลด.

๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๕