



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
 เลขที่ _____ วันที่ 30 พ.ย. 2559
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - นายปรีชา เจริญดี

เขียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม..... คำร้อง 120000592767 ลว 16 พฤศจิกายน 2559 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ข้อขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.แม่ น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 60 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 100 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.ม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.อี.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ให้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | ข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์ | | จำนวน | | 1 | | ต้น |
|------------------------|--------|-----------|---|-----|---------------|---------|
| - บั๊กเสาคอ.ขนาด | 9 เมตร | | | | | |
| - พาดสายขนาด | 50 AW | ตร.ม.ระบบ | 1 | เฟล | 2 สาย ระยะทาง | 40 เมตร |
| - พาดสายเมนสายคานาขนาด | 50AW | ตร.ม.ระบบ | | เฟล | สาย ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 19,572.27 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)
 (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
 - กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 3122/2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผอ.ก.พ.อ.ปลต.
๓๐ พ.ย. ๒๕๕๕