



จาก ผบค.PEA.ปลวกแดง ถึง ผจก.PEA.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลวกแดง - นายนิยม สุสวัสดิ์

เรียน ผจก.PEA.ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง 120000591595 ลว 11 พฤศจิกายน 2559 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 650 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 670 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 3 เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- พาดสายขนาด AW ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง _____ เมตร
- พาดสายเมนขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 20 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 4,469.80 บาท (สี่พันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หรือมีได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./3088 /๑๖๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙