



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง

ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง

เลขที่

วันที่ 7 พ.ย. 2559

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลวกแดง -

นายวิรวฒิ นครชัย

เขียน ผจก. PEA.ปลวกแดง ผ่าน ขจก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง

120000586675

32

26 ตุลาคม 2559

แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ

จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA ปลดวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 310 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.ม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 160 คิวเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

### วิธีการดำเนินการ

- |                       |       |            |       |             |                     |
|-----------------------|-------|------------|-------|-------------|---------------------|
| - บักเสาคอร์.ขนาด     | 9     | เมตร       | จำนวน | 1           | ตัน                 |
| - พาดสายขนาด          | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | 1 เฟส | 2           | สาย ระยะทาง 10 เมตร |
| - พาดสายเมนขาเข้าขนาด | 50AW  | ตร.มม.ระบบ | เฟส   | สาย ระยะทาง | เมตร                |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ฟูลงทุนเป็นเงิน 17,741.61 บาท ( หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์ )  
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟผ. ลงทุนเป็นเงิน บาท ( )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ  
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ ๑๘๘๐/๑๕๖๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปสดี.