



จาก ผบ.ค.เป.อ.ปลวกแดง ถึง ผจก.เป.อ.ปลวกแดง
 เลขที่ วันที่ 20 ต.ค. 2559
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย เป.อ.ปลวกแดง - นายพิสิษฐ์ ตระกูลบุญโต
 อ้างถึง คำร้องที่ 120000580314 ลว 3 ตุลาคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและปริมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 700 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 750 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 5 เครื่อง
- ซึ่งขึ้นอยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | รายการ | ขนาด | ชนิด | จำนวน | หน่วย | ระยะทาง | ค่า |
|---------------------|-------|------------|-------|-------|-------------|---------|
| ปักเสาโครงขนาด | 9 | เมตร | 2 | ต้น | | |
| พาดสายขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | 1 เฟส | 2 | สาย ระยะทาง | 50 เมตร |
| พาดสายเมนขาเข้าขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | 1 เฟส | 2 | สาย ระยะทาง | 40 เมตร |

เงินลงทุน

- | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------|---|---|
| - ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน | 38,409.67 | บาท (| สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าบาทหกสิบเจ็ดสตางค์ |) |
| (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) | | | | |
| - กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน | | บาท (| |) |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๒๔๑/๒๕๕๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายอรุณ สุขสว่าง

ผจก.กฟอ.ปลวกแดง