



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง

ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง

เลขที่

วันที่ 13 1 ต.ค. 2559

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลวกแดง -

นายสมศักดิ์ โสภา

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ขจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง

120000583431

32

12 ตุลาคม 2559

แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ

จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลดวาทะ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 500 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.ม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 5 เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | – ปักเสาคอ.ขนาด | เมตร | จำนวน | ตัน |
|----------------------------|------------|---------------------|----------|
| – พาดสายขนาด 50 AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง | 250 เมตร |
| – พาดสายเมนชายคานขนาด 50AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง | 20 เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 45,235.04 บาท (สี่หมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบห้าบาทสี่สตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๒๗๙๓/๒๐๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปสด.

ପ୍ରା ୭ ମ.ମ. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ