



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 13 11 ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - นายเกียรติพงศ์ ไชยเรืองศิริกุล

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม..... คำร้อง 120000574047 ลว 16 กันยายน 2559 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบ
จำหน่ายประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.7 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 640 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.ม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 3 เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | |
|----------------------|--------|-----------|---------------------|---------|
| - บั๊กเลาเคอร์.ขนาด | 9 เมตร | จำนวน | 2 | ตัน |
| - พาดสายขนาด | 50 AW | ตร.ม.ระบบ | 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง | 40 เมตร |
| - พาดสายเมนสายคาขนาด | 50AW | ตร.ม.ระบบ | เฟส สาย ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 24,196.11 บาท (สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทสิบเอ็ดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๒๗๑๑/๒๕๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๓๑ ๑๑. ๒๕๕๙