



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
 เลขที่ _____ วันที่ 20 ต.ค. 2559
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - น.ส. สมคิด เหลืองมงคลชัย
 อ้างถึง คำร้องที่ 120000576739 ลว 23 กันยายน 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและปริมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.MEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 500 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 530 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.ม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 4 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|------------------------|-------|------------|-------|-------------|---------------------|
| – ปีกเสาคอร์.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 3 | ตัน |
| – พาดสายขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | 1 เฟส | 2 | สาย ระยะทาง 30 เมตร |
| – พาดสายเมนช้ายคานขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|---|---|
| - ผู้ให้ลงทุนเป็นเงิน | 34,859.96 | บาท (| สามหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์ |) |
| (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) | | | | |
| - กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน | | บาท (| |) |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๒๖๙๓/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายอรุณ สุขสว่าง
ผจก.กฟอ.ปลวกแดง