



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 120 ก.ย. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - น.ส. ศศิธร ลักษณะลุ่มน้ำ
อ้างถึง คำร้องที่ 120000572446 ลว 13 กันยายน 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 40 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 80 เมตร
 - สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | |
|--|-------------|
| - ปักเสาเคเบิล ขนาด 9 เมตร | จำนวน 1 ต้น |
| - พาดสายขนาด 95 AW ตร.มม. ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 40 เมตร | |
| - พาดสายเมนขยายคาขนาด 50AW ตร.มม. ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 40 เมตร | |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 69,766.48 บาท (หกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./9394 12099

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพันธ์)

รชก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ. ปลด.

20 ก.ย. 2559