



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 11 2 ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - นายทองใบ เชียงเงิน
อ้างถึง คำร้องที่ 120000576766 ลว 23 กันยายน 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 40 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 50 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอูมเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 26 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเลาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายขนาด 95 AW ตร.มม. ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 20 เมตร
- พาดสายเมนขนาด 50AW ตร.มม. ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 110 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 76,986.25 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด-บค./2601/2669

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประยุทธ์ พวงเจริญ)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก. กฟอ. ปลด.

๑๒ ก.ค. ๒๕๕๙