



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ. ปลวกแดง - อบต. แม่น้ำคู้ (ไฟถนนหน้า อบต.)
อ้างอิง หนังสือที่ รย 72603/1366 ลว. 23 สิงหาคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลด. รจก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม.....หนังสือ..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. กฟอ. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 0 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 250 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ เฟส ขนาด แอมป์ จำนวน เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | เมตร | จำนวน | ต้นทุน |
|---|------|-------|----------------------------------|
| - บักเลาเคอร์ ขนาด | | | |
| - พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม. ระบบ | 1 | เฟส 2 | สาย ระยะทาง 190 เมตร |
| - พาดสายไฟสาธารณะขนาด 25 AW ตร.มม. ระบบ | 1 | เฟส 1 | สาย ระยะทาง 460 เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 57,909.12 บาท (..... ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าบาทสิบสองสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- PEA. ลงทุนเป็นเงิน บาท (.....)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
หน.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./2378/2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชนาชัย กฤตธนาพันธ์)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ. ปลด.

๑๙ ก.ย. ๒๕๕๙