



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 28 ก.ย. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ. ปลวกแดง - นายรัฐพล ไชยธรรม
อ้างอิง คำร้องเลขที่ 120000574043 ลว. 16 กันยายน 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ขจก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. กฟอ. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ 33 ต. มาบยางพร อ. ปลวกแดง จ. ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 10 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 10 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ. และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาเคเบิล ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายขนาด ตร.มม. ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม. ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 5,213.59 บาท (ห้าพันสองร้อยสิบสามบาทห้าสิบบาทถ้วน)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟอ. ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมชาติ
ผบค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./2452/2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตชนาพันธ์)

รจก.(ท) ปฏิบัติแทน ผจก. กฟอ. ปลด.

๒๘ ก.ย. ๒๕๕๙