



ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปสวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 400 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 400 เมตร

- สายที่พาดอยู่เป็นสายออลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 กิโลโวลต์

- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 7 เครื่อง

จึงใช้อยู่กับที่อาศัย

- บั๊กเสาคอร์.ขนาด	9	เมตร	จำนวน	3	ตัน
- พาดสายขนาด		ตร.ม.ระบบ	เฟลด์	สาย ระยะทาง	เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด		ตร.ม.ระบบ	เฟลด์	สาย ระยะทาง	เมตร
- รื้อถอนเสาคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น	ต้นคั้ง				

- ผู้ใช้ลงทุนเป็นเงิน 17,755.19 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสิบเก้าสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)

- กฟผ. ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

นายไพศาล หรมชาติ
ท.ล.บ.ค.

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผพน.๓ รักษาการแทน ผอ.กฟอ.ปวท.นท

30 п.л. 2559