



จาก	ผบค. PEA. ปลวกแดง		ถึง	ผจก. PEA. ปลวกแดง	
เลขที่			วันที่	๑๖ ก.ย. ๒๕๕๕	
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง -		นายณัฐชัย แก้วราช		
อ้างถึง	คำร้องที่	120000568128	ลว	1 กันยายน 2559	

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปทลงแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 400 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 410 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 3 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|------------------------|------|------------|-------|-------------|------|
| - ปีกเสาคอ.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 2 | ตัน |
| - พาดสายขนาด | AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง | เมตร |
| - พาดสายเมนสายคานาขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้โฉนดที่ดินเป็นเงิน 12,320.79 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการแล้ว

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๖๖๗๙/๒๕๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสนาชัย กฤตธนาพนธ์)

รจก.(ท.) รัชกาลที่ ๖ พจน. ก.พ. ๒. ๒๔๔๔
๑๖ ก.ย. ๒๔๔๔

นายสาริต อนุสิทธิ์

พ.บค. ปฏิบัติงานแทน พ.บค.

16 00 59