จาก ผบค.PEA.ปลวกแดง ถึง ผจก.PEA.ปลวกแดง

เลขที่ วันที่ - ๗ มิ.ย. ๒๕๕๙

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - อบต.ปลวกแดง(กลุ่มบ้านนงนุช สะมะโน)

อ้างถึง หนังสือที่ รย 75503/781 ลว. 13 พฤษภาคม 2559

เรียน ผจก.PEA.ปลด.รจก. (ท) PEA.ปลด.

ตาม.....หนังสือ..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.3 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 0 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 420 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ ..... เฟส ขนาด ..... แอมป์ จำนวน ..... เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคอร.ขนาด 6 เมตร จำนวน 420 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 420 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ..... ตร.มม.ระบบ ..... เฟส ..... สาย ระยะทาง ..... เมตร
- .....
- .....

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 76,379.02 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสองสตางค์)
  (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- PEA.ลงทุนเป็นเงิน ..... บาท (.....)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรมฮวด
หผ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค. 1359/2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพนธ์)
รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.
- ๗ มิ.ย. ๒๕๕๙