



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ. ปลวกแดง - อบต. ตาสีหิ (ประปาเก่า-คุณสุธน)
อ้างถึง หนังสือที่ รย 71803/686 ลว. 13 มิถุนายน 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลด. รจก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม.....หนังสือ.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. กฟอ. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.4 ต.ตาสีหิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 10 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 170 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ เฟส ขนาด แอมป์ จำนวน เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 6 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 170 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด 25 AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 1 สาย ระยะทาง 170 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 83,001.71 บาท (แปดหมื่นสามพันหนึ่งบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟอ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๑๐๐๘/๒๕๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชนาชัย กฤตชนาพันธ์)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.
๒๙ ส.ค. ๒๕๕๙