



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.ปสค. ถึง ผจก.กฟอ.ปสค.
เลขที่ _____ วันที่ 23 ส.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสค.- บริษัท เซ็นทรัลเฟรชมาร์เก็ต จำกัด
อ้างถึง คำร้องที่ 120000562162 ลว. 17 สิงหาคม 2559

เรียน ผจก.กฟอ.ปสค.แดง ผ่าน ชจก. (ท) กฟอ.ปสค.แดง

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปสค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เซ็นทรัลเฟรชมาร์เก็ต จำกัด บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ 4 ถนน _____ ตำบล _____ ปสค.แดง อำเภอ _____ ปสค.แดง จังหวัด _____ ระบุของขอใช้เพื่อ _____ มินิมาร์ท มีผู้ใช้ไฟ _____ ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 12 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปสค.1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟกำลัง _____ ราย โหลดรวมประมาณ _____ กว. รายละเอียดไฟกำลัง _____

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

<u>แรงสูงภายนอก</u>	☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
<u>แรงสูงภายใน</u>	☒ ปีกเสา คอ. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด 50 ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 20 เมตร
	☐ _____
<u>หม้อแปลง</u>	☐ ปีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง _____ ชุด
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐ _____
<u>แรงต่ำภายใน</u>	☐ ปีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด _____ วัตต์ จำนวน _____ ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐ _____
<u>แรงต่ำภายนอก</u>	☐ ปีกเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ ปีกเสาต่อม่อ คอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
	☐ พาดด้วยสายขนาด _____ AW ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด _____ AW ต.มม. จำนวน _____ สาย ระยะทาง. _____ เมตร
	☐ _____
<u>กาปาซิเตอร์</u>	☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ _____ เฟส _____ โวลท์ ขนาด _____ กิโลวัตต์
	จำนวน _____ ชุด
<u>มิเตอร์</u>	☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด 150 /5 แอมป์
	จำนวน 3 ชุด
<u>รีดดอน</u>	☐ หม้อแปลงระบบ _____ เฟส ขนาด _____ เควีเอ จำนวน _____ เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน ขยายเขตรบบจำหน่าย

บริษัท เซ็นทรัลเฟรมิลีมาร์ท จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				7,886.98
แรงสูงภายใน				55,416.84
หม้อแปลงภายใน				217,379.53
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์			17,567.00	
ค่าต่อไฟ				7,500.00
ค่าตรวจสอบอุปกรณ์				3,000.00
ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน				2,000.00
ชอทไลน์				15,446.50
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				10,000.00
แผนกอุปกรณ์ป้องกัน				0.00
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	17,567.00	318,629.85
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				22,304.09
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			17,567.00	340,933.94

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 340,933.94 บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะคิดเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน 0.00 บาท

งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 17,567.00 บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรง
อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ ๑๗๑ / ๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพันธ์)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

FM-CO-19