



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ วันที่ 31 ส.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - น.ส.วนิดา ประจันต์ศรี
อ้างถึง คำร้องที่ 120000562902 ลว 19 สิงหาคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ขจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ละลาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 80 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 310 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.ม.ม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 50 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาคอ.ขนาด 9,12 เมตร จำนวน 2,1 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.ม.ม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 230 เมตร
- พาดสายเมนขยายขนาด 50AW ตร.ม.ม.ระบบ เฟส 1 สาย ระยะทาง เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 55,440.97 บาท (ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๖๒๙/๖๒๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชนาชัย กฤตชนาพันธ์)

รจก.(ท.)ปฏิบัติแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

ที่ ๑ ส.ค. ๒๕๕๙