



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
 เลขที่ _____ วันที่ 29 ส.ค. 2559
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - น.ส.วาสนา หมื่นสา
 อ้างถึง คำร้องที่ 120000559095 ลว 8 สิงหาคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและปริมาณการ
 ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 340 เมตร
 - สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.อ.
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 10 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | บันทึก | ขนาด | เมตร | จำนวน | ตัน | | | | | |
|--------|---------------------|------|-----------|-----|-------------|------|-------------|----|------|
| - | พาดสายขนาด | AW | ตร.ม.ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง | เมตร | | | |
| - | พาดสายเมนขายคานขนาด | 50AW | ตร.ม.ระบบ | 3 | เฟส | 4 | สาย ระยะทาง | 40 | เมตร |

เงินลงทุน

- | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------|--|---|
| - ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน | 21,852.58 | บาท (| สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบแปดสตางค์ |) |
| (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) | | | | |
| - กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน | | บาท (| |) |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๒๑๗๗/๒๕๕๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพนธ์)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปสด.

1922 21 10000