



จาก	ผบค. PEA. ปลวกแดง		ถึง	ผจก. PEA. ปลวกแดง	
เลขที่			วันที่	29 ส.ค. 2559	
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง -		นายพีระพงษ์ มีเป้า		
อ้างถึง	คำร้องที่	120000558585	ลว	8 สิงหาคม 2559	

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและปริมาณการ
 ค่าใช้สอยนั้น ผบค.PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 850 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายออลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 3 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | บักเสาคอ.ขนาด | เมตร | จำนวน | ตัน |
|--------------------------|------------|---------|----------------------|
| พาดสายขนาด 50 AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 | สาย ระยะทาง 250 เมตร |
| พาดสายเมนขายคานขนาด 50AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง เมตร |

เงินลงทุน

- | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------|--|---|
| - ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน | 24,770.93 | บาท (| สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์ |) |
| (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) | | | | |
| - กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน | | บาท (| |) |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบบ้างรายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๒๑๗๒/๒๕๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอนาชัย กฤตธนาพนธ์)

รจน.(ท.) รัชชานุกรม พจน.ภพอ.ปด.

1967