



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 22 ส.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - นายทองใบ เชียงเงิน
อ้างถึง คำร้องที่ 120000556120 ลว 1 สิงหาคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 10 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 40 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 27 เครื่อง

ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | |
|----------------------|--------|------------|---------|----------------------|
| - บักเสาคอ.ขนาด | 9 เมตร | จำนวน | 1 | ตัน |
| - พาดสายขนาด | 95 AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 | สาย ระยะทาง 40 เมตร |
| - พาดสายเมนขายคาขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 | สาย ระยะทาง 110 เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 90,773.81 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./๒๐๕๕/๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชนาชัย กฤตชนาพันธ์)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๒๒ ส.ค. ๒๕๕๙