



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ วันที่ 22 ส.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - นายสมคิด ชัยพฤษ
อ้างถึง คำร้องที่ 120000562758 ลว 18 สิงหาคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 630 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.ม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 50 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.ม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 30 เมตร
- พาดสายเมนขยายขนาด 50AW ตร.ม.ระบบ 1 เฟส สาย ระยะทาง เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 18,763.88 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทแปดสิบแปดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./2076/2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(อาทิตย์ ตะพานทอง)

ผชน.๔ รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง