



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 1-4 ส.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - นายวัฒนา โชติกรกุลชาติ
อ้างถึง คำร้องที่ 120000548493 ลว 5 กรกฎาคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ ม.3 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 680 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 8 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 5 ต้น
- พาดสายขนาด 50,95 AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 30.80 เมตร
- พาดสายเมนชานคาขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ เฟส _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 94,398.88 บาท (เก้าหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสิบบแปดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./199 1559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชนชัย กฤตชนาพันธ์)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

1-5 ส.ค. 2559