



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 4 ส.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - นายถาวร พุ่มเรือนาม
อ้างถึง คำร้องที่ 120000554847 ลว 28 กรกฎาคม 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 400 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 490 เมตร
 - สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.เอ.
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 4 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 90 เมตร
- พาดสายเมนชานคาขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 1 สาย ระยะทาง 1 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 43,919.80 บาท (สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมยวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1982 /2059

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพนธ์)

รจก.(ท.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๕ ส.ค. ๒๕๕๙