



จาก	ผบค. PEA. ปลวกแดง		ถึง	ผจก. PEA. ปลวกแดง	
เลขที่			วันที่	1-7 ก.ค. 2559	
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง -		น.ส.ดาวัล เนตรหาญ		
อ้างถึง	คำร้องที่	120000545975	ลว	27 มิถุนายน 2559	

เขียน ผจก. PEA.ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปทลงแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 650 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.ม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|------------------------|-------|------------|---------|-------------|---------|
| - บั๊กเสาคอร์.ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 3 | ตัน |
| - พาดสายขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | 1 เฟส 2 | สาย ระยะทาง | 50 เมตร |
| - พาดสายเมนสายคานาขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------|--|---|
| - ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน | 35,219.60 | บาท (| สามหมื่นห้าพันสองร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์ |) |
| (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว) | | | | |
| - กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน | | บาท (| |) |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1726/2559

อนมติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชนาชัย กฤตชนาพนธ์)

รจน.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปสด.

— ୧୭ —