



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
 เลขที่ _____ วันที่ 19 พ.ค. 2559
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - นายมงคล เจริญศรี
 อ้างถึง คำร้องที่ 120000531697 ลว 16 พฤษภาคม 2559

เรียน ผจก. PEA.ปลวกแดง ผ่าน ขจก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.5 ต.หนองเสือช้างอ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
 - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 210 เมตร
 - สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.อ.
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|------------------------|------|------------|-------|-------------|------|
| - ปีกเสาคอร์ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 1 | ตัน |
| - พาดสายขนาด | AW | ตร.มม.ระบบ | เฟล | สาย ระยะทาง | เมตร |
| - พาดสายเมนสายคานาขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | เฟล | สาย ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ฟิลงทุนเป็นเงิน 5,194.05 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟผ. ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1191/2569

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสนาชัย กอดธนาพันธ์)

รจก.(ท.)ป. กฟอ.ปลด.