



จาก ผบค. PEA.ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 11.5 ก.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลวกแดง - นายพัฒน์พงษ์ อมรเวช
อ้างถึง คำร้องที่ 120000551889 ลว 15 กรกฎาคม 2559

เรียน ผจก. PEA.ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 500 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 510 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | |
|----------------------|------|------------|-----------------------------|
| - บักเสาคอร์.ขนาด | เมตร | จำนวน | ต้น |
| - พาดสายขนาด | AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส สาย ระยะทาง เมตร |
| - พาดสายเมนขายคาขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 10 เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 3,177.09 บาท (สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมยวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1796 / ๖๕๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตชนาพันธ์)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.