



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.ปสค. ถึง ผจก.กฟอ.ปสค.
เลขที่ วันที่ 11 ก.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติลดขนาดหม้อแปลงภายใน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟอ.ปสค.ผ่าน รจก.(ท)

1. ข้อมูล

1.1 คำร้องเลขที่ 120000548336 ลว. 5 ก.ค. 2559 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอลดขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าภายในซึ่งเดิมผู้ใช้ไฟได้ทำการติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟสขนาด 315 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง ในครั้งนี้ผู้ใช้ไฟขอรีดขนาดหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 315 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ข้างต้นดังกล่าวออกเนื่องจากทางบริษัทฯ ลดกำลังผลิต โดยผู้ใช้ไฟทำการรีดขนาดหม้อแปลงภายในเอง และผู้ใช้ไฟขอรับเงินประกันคืนจำนวน 126,000.00 บาท

2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ผบค.กฟอ.ปสค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เนื่องจากการรีดขนาดหม้อแปลงภายในของบริษัทฯ เอง ซึ่งมีผลกับขนาดของเครื่องวัดและเงินประกันการใช้ไฟฟ้า จึงเห็นควรอนุมัติให้ผู้ใช้ไฟดำเนินการลดขนาดหม้อแปลงได้ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

2.1 ค่ารีดขนาดหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	1,465.10	บาท
2.2 ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	14,965.77	บาท
2.3 ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	2,000.00	บาท
2.4 ค่าแรงย้ายและติดตั้งมิเตอร์	เป็นเงิน	2,000.00	บาท
2.5 ค่าบริการชอทไลน์	เป็นเงิน	15,703.20	บาท
รวมเป็นเงิน		36,134.07	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		2,529.38	บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด		38,663.45	บาท

(สามหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

☒ ผบค.

☒ ผบค.

ที่ ก.2 ปสค.-บค./ 1745 / 2559

อนุมัติดำเนินการต่อไป

(นายธานี กฤตนาพันธ์)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปสค. ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๙

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
ท.บ.ค.