



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง  
เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ 5 ก.ค. 2559  
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - บจ. ยูนิค เอ็ม คอนสตรัคชั่น  
อ้างถึง คำร้องที่ 120000541884 ลว 14 มิถุนายน 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ขจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ  
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

#### รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 10 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 40 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 14 เครื่อง  
ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

#### วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายขนาด 95 AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 30 เมตร
- พาดสายเมนขายคาขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 60 เมตร

#### เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 98,368.36 บาท ( เก้าหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์ )  
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน \_\_\_\_\_ บาท ( \_\_\_\_\_ )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ  
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1688 / 2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชนาชัย กฤตชนาพันธ์)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

5 ก.ค. 2559