



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 1-5 ก.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - นางวาสนา แก้วไพล
อ้างถึง คำร้องที่ 120000546551 ลว 29 มิถุนายน 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 500 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 510 เมตร
 - สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-----------------|--------|------------|-----|-------------|------|
| - บักเสาคร.ขนาด | 9 เมตร | จำนวน | 2 | ต้น | |
| - พาดสายขนาด | AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง | เมตร |
| - พาดสายเมนขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 10,927.20 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1698 12654

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมชาย วัฒนศิริ)

รอง(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ. ปลด.

5-5 ก.ค. 2559