



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
 เลขที่ วันที่ 15 ส.ย. 2559
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - น.ส. สุจิตตรา วิกุล
 อ้างถึง คำร้องที่ 120000541129 ลว 13 มิถุนายน 2559

เรียน ผจก. PEA.ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปlovakแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ๓.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 100 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 110 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 5 เครื่อง
- ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | |
|-----------------------|------|------------|-------|-------------|------|
| - บั๊กเสาคอร์ขนาด | 9 | เมตร | จำนวน | 1 | ตัน |
| - พาดสายขนาด | AW | ตร.มม.ระบบ | เฟล | สาย ระยะทาง | เมตร |
| - พาดสายเมนสายเคาขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | เฟล | สาย ระยะทาง | เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 6,236.64 บาท (หกพันสองร้อยสามสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1462/2569

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(อาทิตย์ ตะพานทอง)

ศษ.๗ รักษาการแทน ผอ.ก.ยว.ปลวกแดง

16 கி.பி. 2559