



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง  
 เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ ๙ ส.ย. 2559  
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - นางโสภิต ธรรมสถล  
 อ้างถึง คำร้องที่ 120000537250 ลว 1 มิถุนายน 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ขจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ  
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 10 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 60 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 8 เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

### วิธีการดำเนินการ

- |                       |      |            |                              |
|-----------------------|------|------------|------------------------------|
| - บั๊กเสาคอร์.ขนาด    | เมตร | จำนวน      | ตัน                          |
| - พาดสายขนาด          | AW   | ตร.มม.ระบบ | เพล็ สาย ระยะทาง เมตร        |
| - พาดสายเมนขายคานขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เพล็ 4 สาย ระยะทาง 50 เมตร |
| -                     |      |            |                              |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ฟูลทุนเป็นเงิน 31,698.42 บาท ( สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสองสตางค์ )  
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟพ.ลงทุนเป็นเงิน ..... บาท ( ..... )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ  
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1407/2559

อนันต์ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กิตติธนาพนธ์)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปสดี:

06 ମ.ପ. ୬୬୬୬