



จาก ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ถึง ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๕๙
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - นายชูชีพ เพ็ชรยิ้ม
อ้างถึง คำร้องที่ 120000517906 ลว 23 มีนาคม 2559

เรียน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) กฟอ.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 - ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 250 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 490 เมตร
 - สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.
 - ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟก/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 - ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
- ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- พาดสายขนาด 95 AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 240 เมตร
- พาดสายเมนขนาด _____ ตร.มม.ระบบ _____ เฟส _____ สาย ระยะทาง _____ เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 49,873.56 บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบบาทถ้วน)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟก.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมอวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

๑ พ.ย. ๒๕๕๙

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 881/2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายถาวร จันทร์กุล
ผจก.กฟอ.ปลด.

1 พ.ย. 2559