



ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและปริมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 500 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 510 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 4 เครื่อง

วิธีการดำเนินการ

- บักเลาครอบขนาด	เมตร	จำนวน	ตัน
- พาดสายขนาด	AW	ตร.มม.ระบบ	เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายเมนราคาขนาด	50AW	ตร.มม.ระบบ	1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 20 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 5,758.01 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์)

(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)

- กฟผ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

23 M.A. 2559