



จาก ผบค. PEA.ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 17 ส.ค. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลวกแดง - นางยุพิน พิมพ์ยอม
อ้างถึง คำร้องที่ 120000506285 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน ผจก. PEA.ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 610 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมอเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 10 เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายขนาด AW ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายเมนขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 50 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 28,196.40 บาท (สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สิบสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 731/2559

(นายชนาชัย กฤตชนาพันธ์)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.