



จาก ผบค.PEA.ปลวกแดง ถึง ผจก.PEA.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 15 ก.พ. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลวกแดง - นายศุภกิจ ประยูรรัตน์
อ้างถึง คำร้องที่ 120000499526 ลว 21 มกราคม 2559

เรียน ผจก.PEA.ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 500 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 510 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายขนาด AW ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายเมนขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 6,533.61 บาท (หกพันห้าร้อยสามสิบสามบาทหกสิบบั้งเส็ดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายสาริต อนุสิทธิ์

ชม.บค. ปฏิบัติงานแทน ผบ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./471/2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตชนาพันธ์)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

15 ก.พ. 2559