



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 10 ก.พ. 2559
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ. ปลวกแดง - บริษัท ภัทร โฮม จำกัด
อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000504059 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2559

เรียน ผจก. PEA. ปลด. รจก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. กฟอ. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 1 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 200 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ. และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 9 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ. ขนาด _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- พาดสายขนาด 95 AW ตร.มม. ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 200 เมตร
- พาดสายไฟเมนขนาด 95 AW ตร.มม. ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 45 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 98,548.99 บาท (เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบบแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟอ. ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายสาริต อนุตทิธิ์

ขพ.บค. ปฏิบัติงานแทน ผบ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 370/2559

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชนชัย กฤตธนาพันธ์)

รจก./ท. ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ. ปลด.
10 ก.พ. 2559